

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на Систему Измерительного Узла Налива АСН-Д-100

Заказчик

Контактные тел.

Требуемое кол-во Город



НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ		Отметить «+»
НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ:		
	КМН100-80-160 (100м ³ /ч, 25м, 15 кВт)	
	КМН80 -65-175 (50м ³ /ч, 15м, 11кВт)	
	АСЦН 75/70 (самовсасывающий, 75м ³ /ч, 70м, 18кВт)	
	АСВН-80 (30м ³ /ч 26м, 11к Вт)	
	АСЦЛ-20/24 (32м ³ /ч, 50м, 18.5кВт)	
Иной (указать)		
СЧЕТЧИКИ:		
	СЖ- ППВ100-1,6Су (объемный)	
	Счетчик ЛЖ-100 (объемный)	
	Массомер Promass (объем, масса, плотность, класс точности 0,15%)	
УПРАВЛЕНИЕ:		
	Устройство заземления УЗА автоцистерн	
	Клапан – отсекаль (электромагнитный, двухпроходный)	
	Электронное отчетное устройство (трехстрочное, одностороннее)	

	Пульт дистанционного управления (ПДУ) 1 шт. на 12 постов	
	Пост кнопочный «пуск/стоп» (ручное управление)	
ФИЛЬТРЫ		
	Фильтр жидкости ГТФ (фильтрация 20мкм) –для светлых н/п	
	Фильтр жидкости ФЖУ	
	Автоматический воздушный вентиль «Armstrong» (отвод воздуха из фильтра жидкости ГТФ)	
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА		
	Обратный клапан (Предотвращение обратного хода продукта от наливного устройства)	
	Кран шаровый фланцевый LD-100 полнопроходный (на входе в систему налива)	
	Кран шаровый фланцевый LD-100 полнопроходный (на выходе из счетчика, перед устройством налива)	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К СИСТЕМЕ НАЛИВА:		
	Защитный короб VM-12 (для холодного климата, с обогревом)	
	Терминал управления VM-11	
	Силовой ящик (устанавливается в операторной)	
Программное обеспечение «Топаз-Нефтебаза» к ПК (произв. ООО «ТОПАЗ»)		
Персональный компьютер с установленной программой		

Эстакада обслуживания к АСН-Д-100***	
Транспортная упаковка (ящик для транспортирования и хранения)	
Транспортные услуги**	

**-если ДА, то указать желаемый вид транспорта, место доставки (с адресом) – графа «доп. условия»

*** расчет уточняется после заполнения опросного листа на эстакаду.

УСТРОЙСТВА НАЛИВА:	
 АСН-100 А с ручным прекращением налива	
 АСН-80-02 , автомат. прекращение налива, с герметизированным наливом и отводом паров	
 АСН-80-02 ручное прекращение налива, герметизированный налив, с отводом паров	
 АСН-100А с автоматическим прекращением налива	
 Устройство нижнего налива АЦ УНН-100	
Телескопическая труба к АСН	
Иное: (указать)	

Дополнительные условия:

Информация о продукте и климатические условия Вашего региона:

Наименование нефтепродукта	
Температура окр.среды. min-max	
Диапазон рабочей t продукта	
Тип резервуаров (наземн., заглубл.)	

Подпись ответственного лица: _____ (Ф.И.О.)

Дата