



## Датчик контроля межстенной жидкости ДНУ-1



### Датчик контроля межстенной жидкости резервуара ДНУ-1

предназначен для использования в качестве устройства, подающего сигнал на [сигнализатор многоканальный](#) в случае утечки жидкости из межстенного пространства резервуара.

Принцип работы датчика заключается в замыкании геркона при снижении уровня жидкости (что соответствует ее утечке), в двойных резервуарах.

При опускании поплавка по штанге, по мере утечки из внешнего резервуара межстенной жидкости, магнит, интегрированный в поплавок, доходит до геркона, его контакты замыкаются и электрический сигнал подается на сигнализатор многоканальный.